**絶縁油ＰＣＢ　検査成績書例**

見本

# 検査成績書

報告書番号
No. B*******
****年**月**日 発行

＊法改正等により内容に変更が生じる場合があります。

〒530-0046　大阪市北区菅原町8番14号
日本水処理工業株式会社
TEL:06(6363)6370　FAX:06(6363)6371
E-mail : kensa@mizu-shori.com　http://www.mizu-shori.com
計量証明事業登録機関　（濃度）　大阪府第10135号
建築物衛生法登録機関　（水質検査）　作業環境測定登録機関
水道法第20条登録機関第189号

| | |
|---|---|
| 環境計量士 | |

依頼者　○○○○○株式会社　殿
現場名　○○○○○　殿

受付年月日　****年**月**日　　証明年月日　****年**月**日

天　　候　――(不要)　　気　　温　――(不要)

分析結果は、下記の通りであることを報告します。

ご登録内容が反映されます。

| 項目 | | 試料番号 | | | 試験方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **B-**** | | | |
| | | 採取日 ****年**月**日 | | | |
| | | 採取時間 **:** | | | |
| | | 水温 ――(不要) | | | |
| | | 採取場所 トランス | | | |
| | | 種別 絶縁油 | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/kg | 0.15 未満 | | | 加熱多層ｼﾘｶｹﾞﾙｶﾗﾑ/ｱﾙﾐﾅｶﾗﾑ/ｷｬﾋﾟﾗﾘｰGC/ECD法 |
| | | 分析結果 | | | |

備考

メーカー:○○○○○㈱　製造年月:****年**月　型番:*****　製造No.:********　定格容量:***kVA

平成22年　絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアルによる　［判定基準：0.5mg/kg以下］

採取区分　　持ち込み

分析担当者